UNIECO

UNIECO Soc. Coop.
Sede Legale
Via Meuccio Ruini,10
42100 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 7951
Fax +39 0522 232277
www.unieco.it
unieco@unieco.it
Albo soc. coop. a mutualità prevalente A107091
Reg. Imp. RE, CF/P.IVA: 00301010351
REA di RE: 4108
MEC di RE: 000070
Attestata SOA
Attestata Contraente Generale

Uffici:
40129 **Bologna**
Via della Cooperazione, 34
Tel. +39 051 327733
Fax +39 051 326982
25124 **Brescia**
Via G.B. Tiepolo, 25
Tel. +39 030 2308911
Fax +39 030 2304866
42015 **Correggio (RE)**
Via Fosdondo, 55
Tel. +39 0522 740211
Fax +39 0522 691240
42038 **Felina di Castelnovo nè Monti (RE)**
Via Casa Perizzi, 3/A
Tel. +39 0522 814321
Fax +39 0522 717004
20094 **Milano**
Palazzo E3
Milanofiori - Assago
Tel. +39 02 8242877
Fax +39 02 89200928

SINCERT
Progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali, beni immobili sottoposti a tutela; opere stradali e ferroviarie; acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, impianti di potabilizzazione e di depurazione; arredo urbano (settore EA 28)

Erogazione del servizio di trasporto e conferimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti tossico-nocivi e rifiuti assimilati ed assimilabili (settore EA 39a)

ICMQ
Progettazione e produzione di elementi in laterizio e commercializzazione di prodotti per l'edilizia settore (EA 15, 29a)

ICMQ
Indagini, relazioni, prove di laboratorio ed in sito in ambito geologico e geotecnico; ricerca e controllo materie prime e semilavorati per l'industria dei laterizi (settore EA 34)

data 05/08/2011

loc. Correggio

Oggetto: Dichiarazione di classe EI per murature non portanti
Dichiarazione di classe REI per murature portanti
Fornitura di mattoni tipo pieno faccia a vista formato UNI h 5,5

Con la presente, UNIECO Soc. Coop. – Divisione Laterizi & Co.,

visti

- il D.M. del 16/02/2007
- la circolare del ministero dell'Interno n. 1968 del 15/02/2008

verificato che

- l'esposizione al fuoco avvenga su un lato della parete;
- l'altezza di parete portante tra due solai o la distanza tra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non sia superiore a 8 metri (**$h \leq 8$ m**) ovvero l'altezza di parete non portante tra due solai o la distanza tra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non sia superiore a 8 metri (**$h \leq 4$ m**);
- il rapporto tra l'altezza della parete portante e lo spessore della stessa sia non superiore a 20 (**$h/s \leq 20$**);
- sia presente 10 millimetri di spessore di intonaco su ambedue i lati della parete ovvero 20 millimetri di spessore sulla faccia esposta al fuoco;

dichiara

che la fornitura di materiale in oggetto garantisce una classe EI 60 per pareti non portanti aventi spessore pari a 120 millimetri ovvero una classe REI 30 per pareti portanti aventi spessore pari a 120 millimetri ovvero una classe REI 180 per pareti portanti aventi spessore pari a 240 millimetri.

Unieco Soc. Coop.
Divisione Laterizi & Co.
Il Responsabile